



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H05358

Срок действия с 13.11.2015 по 12.11.2018

№ 2063237

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AB51  
ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII  
Фактический адрес: РФ, 109559, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII  
тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

## ПРОДУКЦИЯ

Подстанция трансформаторная комплектная КТП мощностью 25-2500 кВА напряжением до 35 кВ: Одно-двухтрансформаторные КТП киоскового типа; Одно-двухтрансформаторные КТП блочно-модульного типа утепленные ("сэндвич", бетонная оболочка);  
Распределительные трансформаторные подстанции блочно-модульного типа утепленные ("сэндвич", бетонная оболочка)-БРП, БРПП.  
Серийный выпуск по ТУ 3412-003-149503722-2013.

КОД ОК 005 (ОКП):  
34 1200

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98 (в части сейсмической устойчивости до 9 баллов по шкале MSK-64).

КОД ТН ВЭД России:  
-

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Меридиан Энерго",  
308015, РФ, Белгородская область, г.Белгород, ул.Луговая, д.6А, оф.1.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Меридиан Энерго", ОГРН: 1133123019941, ОКПО: 149503722, ИНН: 3123331230,  
308015, РФ, Белгородская область, г.Белгород, ул.Луговая, д.6А, оф.1,  
Телефон: 4722 327471.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3262/11-15 от 13.11.2015 года, выданный Испытательной лабораторией (центром) общества с ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЛТ83, сроком действия до 07.09.2016 года.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.

Схема сертификации 3.



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
  
подпись

В.Е. Мельников

инициалы, фамилия

Д.В. Баскаков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации